



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)

ГБПОУ ПО
«Кузнецкий многопрофильный колледж»
442530 Пензенская область, г. Кузнецк,
ул. Ленина, 246.

(место составления акта)

« 18 » сентября 2018 г.
(дата составления акта)

14.³⁰
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора
юридического лица (индивидуального предпринимателя)
№ 606-14/20

По адресу/адресам: Пензенская область, г.Кузнецк, ул. Ленина, 246; Пензенская область, Камешкирский район, с.Р.Камешкир, ул.Техническая, 2.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Нижнее-волжского управления Ростехнадзора от 21.08.2018г. № 3188/14-РП,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена внеплановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного бюджетного профессионального общеобразовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (ИНН 5803019167).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с «10» сентября 2018 по «18» сентября 2018.
7 дней/30 часов.
(дней/часов)

Акт составлен: Нижне-Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Емохонова О.В.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

22.08.2018г в 13-00ч.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями по Пензенской области Фомин Павел Валентинович; Казанцев Андрей Владимирович - государственный инспектор отдела по общепромышленному надзору по Пензенской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» Емохонова О.В.; заведующий Камешкирским филиалом ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» Криушов В.М.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Настоящая проверка проводится с целью проверки полноты и правильности исполнения ранее выданного предписания № 62-20/14 от 10.05.2018.

Далее по тексту:

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ);

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (далее – Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ);

Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 № 263 (далее – Правила организации производственного контроля № 263);

Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 870 (далее – Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления).

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 31.12.2013, регистрационный № 30929 (далее – ФНП ГАЗ (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542));

Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденное приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.03.2007, регистрационный № 9133 (далее – РД 03-20-2007);

ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», утвержденный

и введенный в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.08.2012 г. № 251-ст (далее - ГОСТ Р 54961-2012).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей выпуск №7 (далее (ПТЭЭП)).

№ п/п	Описание и характер ранее выявленных нарушений предписания № 62-20/14 от 10.05.2018	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого <u>ранее</u> нарушено или (и) не соблюдено	Отметка об устранении нарушений пунктов предписания № 62-20/14 от 10.05.2018
1.	Электрооборудования ВРУ-0.4кВ учебного корпуса по ул.Ленина, 246 находится в запыленном состоянии.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей выпуск №7 далее (ПТЭЭП) ПТЭЭП 2.2.17.	Выполнен.
2.	На коммутационном аппаратах: ВРУ-0.4кВ; ЩО-0.22/0.4кВ в колледже в филиале в с.Р.Камешкир отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнен.
3.	На коммутационном аппаратах: ВРУ-0.4кВ; ЩО-0.22/0.4кВ в колледже в корпусе №5 отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнен.
4.	На коммутационном аппаратах: ВРУ-0.4кВ; ЩО-0.22/0.4кВ в колледже в корпусе №4 отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнен.
5.	На коммутационном аппаратах: ВРУ-0.4кВ; ЩО-0.22/0.4кВ в колледже в корпусе №3 отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнен.
6.	На коммутационном аппаратах: ВРУ-0.4кВ; ЩО-0.22/0.4кВ в колледже в корпусе №2 отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнен.
7.	На коммутационном аппаратах: ВРУ-0.4кВ; ЩО-0.22/0.4кВ в колледже в корпусе №1 отсутствуют диспетчерские наименования.	ПТЭЭП 2.2.20.	Выполнен.
8.	Отсутствует утвержденный график ППР на 2018год	ПТЭЭП 1.6.3.	Выполнен.

	электрооборудования учреждения.		
9.	Отсутствует утвержденный график очистки светильников.	ПТЭЭП 2.12.12.	Выполнен.
10.	Отсутствует утвержденный перечень средств защиты от поражения электрическим током.	ИП и ИСЗ 1.3.9.	Выполнен.
11.	Не в полном объеме электрохозяйство укомплектовано проверенными средствами защиты от поражения электрическим током. Отсутствуют: Изолирующая оперативная штанга 2шт; Указатель напряжения высокого и низкого напряжения (УНН; УВН); Переносное заземления; инструмент с изолирующими ручками.	ПТЭЭЭП 1.2.2; ИП и ИСЗ приложение 1.	Выполнен.
12.	Отсутствует ответственный за электрохозяйство организации.	ПТЭЭП 1.2.7.	Выполнен.
13.	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство организации.	ПТЭЭП 1.2.7.	Выполнен.
14.	Не производились замеры сопротивления контура заземления трансформаторной подстанции 160кВА в с. Р. Камешкир	ПТЭЭП 2.12.17.	Выполнен.
15.	В трансформаторе 160кВА невозможно определить увлажненность трансформаторного масла (Отсутствует силикагель).	ПТЭЭП прил.3 п.2.12.	Выполнен.
16.	Не проведены очередные режимно-наладочные испытания котла Универсал-6М (зав. №14521) в котельной по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с.Р.Камешкир, ул.Техническая, 2.	п. 4 ст. 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п.2 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 8.7. ГОСТ Р 54961-2012.	Выполнен.
17.	Не проведены очередные режимно-наладочные испытания котла Универсал-6М (зав. №14522) в котельной по адресу: Пензенская область,	п. 4 ст. 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п.2 Технический	Выполнен.

	<p>Камешкирский район, с.Р.Камешкир, ул. Техническая, 2.</p>	<p>регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 4.7. ГОСТ Р 54961-2012.</p>	
18.	<p>Не проведены очередные режимно-наладочные испытания котла Универсал-5М в котельной по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с.Р.Камешкир, ул. Техническая, 2.</p>	<p>п. 4 ст. 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ, п.2 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 4.7. ГОСТ Р 54961-2012.</p>	Выполнен.
19.	<p>Работником, ответственным за осуществление производственного контроля, на опасном производственном объекте Сеть газопотребления Камешкирского филиала ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж», рег. № А50-06277-0001, по адресу: 442450, Пензенская область, Камешкирский район, село Русский Камешкир, ул. Техническая, не исполняются обязанности по своевременному доведению до сведения работников опасных производственных объектов информации об изменении требований промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами.</p>	<p>п.2 ст.9, п.1 ст.9, ст.11 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.п. Л) п.11 Правила организации производственного контроля.</p>	Выполнен.
20.	<p>Не представлена должностная инструкция ответственного за осуществление производственного контроля.</p>	<p>п.2 ст.9, п.1 ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п.10 Правила организации производственного</p>	Выполнен.

		контроля № 263.	
21.	Приказом (распоряжением) ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» не установлен порядок и условия хранения проектной документации на опасный производственный объект Сеть газопотребления Камешкирского филиала ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж», рег. № А50-06277-0001.	п.1, п.2 ст.9 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 9. ФНП ГАЗ (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542).	Выполнен.
22.	На участок наружного подводящего подземного газопровод высокого давления (Р = 0.6 МПа; Ø 57 мм.; L = 447 п.м.) (входящего в состав опасного производственного объекта Сеть газопотребления Камешкирского филиала ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж», рег. № А50-06277-0001, по адресу: 442450, Пензенская область, Камешкирский район, село Русский Камешкир, ул. Техническая) не представлен «Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон».	п. 4 ст. 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 2 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, п. 4.5 ГОСТ Р 54961-2012.	Выполнен.
23.	Для обнаружения трассы подземного газопровода высокого давления (Р = 0.6 МПа; Ø 57 мм.; L = 447 п.м.) входящего в состав опасного производственного объекта Сеть газопотребления Камешкирского филиала ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж», рег. № А50-06277-0001, по адресу: 442450, Пензенская область, Камешкирский район, село Русский Камешкир, ул. Техническая не осуществляется в полном объеме его маркировка с помощью опознавательных	п.1 ст. 9 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ, п. 4 ФНП ГАЗ (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542)., п.17 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.	Выполнен.

	знаков.		
24.	Сведения о проведении технического обслуживания, выявленных дефектах и нарушениях, не оформляются записями в эксплуатационном журнале.	<p>п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании,</p> <p>п.2 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,</p> <p>п. 8.1. ГОСТ Р 54961-2012.</p>	Выполнен.
25.	Не предоставлен регистрационный журнал по проведению мониторинга (контроля) и устранения неполадок.	<p>п. 4 ст. 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании,</p> <p>п.2 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,</p> <p>п. 5.2.12. ГОСТ Р 54961-2012.</p>	Выполнен.
26.	Не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, а именно: не обеспечено в полном объеме устранение коррозии металла участка надземного наружного газопровода низкого давления проложенного от пункта шкафного ГРПШ-400, зав. № 70696 до ввода в котельную.	<p>п. 4 ст. 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании,</p> <p>п.2 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,</p> <p>п. 70 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления.</p>	Выполнен.
27.	Не представлен приказ, разработанный в соответствии с требованиями Положения об	п. 5 ФНП ГАЗ (приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542).	Выполнен.

	<p>организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 «О допуске персонала к самостоятельной работе в газовой котельной».</p>	<p>п. 27 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37.</p>	
28.	<p>Не представлены акта проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов котельной.</p>	<p>п. 4 ст. 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании,</p> <p>п.2 Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,</p> <p>п. 7.2.10 ГОСТ Р 54961-2012</p>	<p>Выполнен.</p>
29.	<p>Не представлен паспорта завода изготовителя на клапан запорный газовый с электромагнитным приводом типа КЗГУ</p>	<p>пункт 4 статьи 16.1 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ,</p> <p>п.2 , п.76. Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления,</p> <p>п. 5.2.1 ГОСТ Р 54961-2012</p>	<p>Выполнен.</p>

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 18.09.2018 (заполняется при проведении выездной проверки):

№ 163
Государственный инспектор
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Фомин П.В.

(подпись проверяющего)



Емохова О.В.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

- распоряжение № 3188/14-РП от 21.08.2018 года;
- пакет документов, подтверждающий факт исполнения пунктов ранее выданного предписания № 62-20/14 от 10.05.2018.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
отдела государственного энергетического и надзора
за гидротехническими сооружениями надзора
по Пензенской области

№ 163
Государственный инспектор
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Фомин П.В.
Подпись

Государственный инспектор
отдела по общепромышленному надзору
по Пензенской области

Казанцев А.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

Директор ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж». Емохонова О.В.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 18 » сентября 2018 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)