



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина,
д.246

(место составления акта)

« 07 » декабря 2017 г.

(дата составления акта)

14 часов 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
Ниже-Волжским управлением Ростехнадзора
юридического лица,
№ 524-14/гс

По адресу/адресам Пензенская область, Камешкирский район, с. Русский Камешкир,
ул. Техническая, дом. 2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 23.11.2017 № 5085/14-РП заместителя руководителя Ниже-Волжского управления Ростехнадзора Игнатъева О.В.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Полное наименование юридического лица: Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» (ГБПОУ «КМК»); место нахождения: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, д.246.; ОГРН-1095803000028 ИНН 5803019167

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 20 " г. с 20 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. Продолжительность 14

" 20 " г. с 20 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. Продолжительность 14

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 01 декабря 2017 по 07 декабря 2017 5 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Ниже - Волжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: Директор ГБПОУ

(заполняется при проведении выездной проверки)

«КМК» Емохонова Ольга Викторовна

29.11.2017. 14³⁰

(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Казанцев Андрей Владимирович – государственный инспектор отдела по общепромышленному надзору и государственному строительному надзору по Пензенской области, Зайцева Светлана Викторовна – государственный инспектор отдела по общепромышленному надзору и государственному строительному надзору по Пензенской области

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Камешкирского филиала Криюшов Виктор Михайлович

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть должна содержать характеристику проверяемого объекта, ответы на вопросы, подлежащие проверке в соответствии с программой проверки или текстовой частью распоряжения):

Проверка проводилась по факту заявления о предоставлении лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности, ГБПОУ «КМК» № 59654/ПО от 20.10.2017 с выездом на следующий опасный производственный объект III класса опасности:

- Сеть газопотребления Камешкирского филиала ГБПОУ ПО "Кузнецкий многопрофильный колледж" по адресу: Пензенская область, Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Техническая, дом. 2.

Вид работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

- использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды на объектах.

Проверка проведена в части соблюдения лицензиатом лицензионных требований на осуществление лицензируемого вида деятельности в связи с изменением наименования юридического лица и намерением осуществлять лицензируемый вид деятельности по адресам мест его осуществления, не указанному в лицензии, согласно следующих требований п. 4 «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности», утвержденного постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492:

Соблюдение лицензионных требований пункта а): наличие на праве собственности или ином законном основании по месту осуществления лицензируемого вида деятельности земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, а также технических устройств, планируемых для применения на объектах;

ГБПОУ «КМК» имеет в собственности земельный участок, здания и сооружения, а также технические устройства, применяемые на взрывопожароопасном производственном объекте:

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 58 АА №174186 на земельный участок, рег.№58-58-31/025/2007-158 от 22.03.2007;

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 58 АБ №739491 на здание котельной, рег.;№ 58-58-31/025/2014-697 от 22.10.2014.

Вывод: Лицензионные требования по пункту а) - соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта б) наличие документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию, или внесенных в реестр положительных заключений экспертизы промышленной безопасности на технические устройства, планируемые для применения на объектах, а также на здания и сооружения на объектах (далее - положительное заключение экспертизы промышленной безопасности) в соответствии со статьями 6, 7 и 13 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

- Представлен Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Газификация котельной ПУ-27 с Р. Камешкир» от 17.10.2003 года, Представлен Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы «Газопровод высокого давления котельной ПУ-27» от 17.10.2003 года.

Проведена экспертиза промышленной безопасности здания котельной (рег. №50-3С-12012-2016), проведена экспертиза промышленной безопасности ГРПШ (рег. 50-ТУ-09946-2016),

проведена экспертиза промышленной безопасности наружного внутреннего газопровода (рег. 50-ТУ-09949-2016).

Вывод: Лицензионные требования пункта б) – соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта в) соответствие технических устройств, планируемых для применения на объектах, обязательным требованиям технических регламентов, федеральных норм и правил в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиям промышленной безопасности, установленным нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании", в соответствии со статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и статьей 46 Федерального закона "О техническом регулировании";

ОПО Сеть газопотребления Камешкирского филиала ГБПОУ ПО "Кузнецкий многопрофильный колледж" состоит из следующих основных составных частей:

- участок газопровода высокого давления;
- ГРПШ-400 с РДНК;
- участок газопровода низкого давления;

- площадка котельной с тремя котлами (в 2016 году проведено техническое освидетельствование водогрейных котлов №1, №2, №3).

Для обеспечения контроля за содержанием оксида углерода и метана, а также отключение подачи газа при достижении предельно-допустимых концентраций СО и СН₄, установлены приборы безопасности: счетчик газа, сигнализаторы СТГ-1, электромагнитные клапаны КЭГ, корректоры объема газа ТС 210, фильтры газовые.

Оборудование размещено с учетом удобства обслуживания, безопасности, ремонта и монтажа. Предусмотрены свободные проходы для его обслуживания и ремонта.

Представлены сертификаты соответствия и разрешения на применение на сигнализаторы загазованности, на счетчики газа, на комплекс для измерения количества газа, на корректоры объема газа ТС 210.

Вывод: Лицензионные требования пункта в) – соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта г) наличие деклараций промышленной безопасности в случаях, предусмотренных статьей 14 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" наличие деклараций промышленной безопасности не требуется.

Соблюдение лицензионных требований пункта д) функционирование системы управления промышленной безопасностью в случаях, предусмотренных статьей 11 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"

Согласно требования Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 (ст. 11 ч.3) создание системы управления промышленной безопасностью не требуется. Создавать системы управления промышленной безопасности обязаны организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II класса опасности. ГБПОУ «КМК» эксплуатирует опасные производственные объекты III класса опасности.

Соблюдение лицензионных требований пункта е) наличие положений о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на объектах в соответствии со статьей 11 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

«Положение по организации и осуществлению производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте ГБПОУ «КМК», утверждено директором ГБПОУ «КМК» в сентябре 2017 года.

Вывод: Лицензионные требования пункта е) – соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта ж) наличие соответствующих установленным требованиям приборов и систем контроля, управления, сигнализации, оповещения и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов на объектах в случаях, если обязательность наличия таких приборов и систем предусмотрена федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности или до их вступления в силу - требованиями промышленной безопасности, установленными нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, предусмотренными статьей 49 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений Федерального закона "О техническом регулировании", в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

На опасных производственных объектах предусмотрена аварийная остановка газоиспользующего оборудования; установлена аварийная сигнализация, газовый счетчик, система контроля защиты по предельной допустимой концентрации угарного газа (СО) и метана (СН₄) с выводом на электромагнитный клапан (отсекатель).

Средства измерений: сигнализаторы оксида углерода и горючих газов СТГ1, корректор объема газа, сигнализаторы загазованности природным газом СЗ-1 поверены.

Техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей и сооружений на них, газового оборудования, входящих в Сеть газопотребления Камешкирского филиала ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж», осуществляется силами специализированной организации ОАО «Метан».

Вывод: Лицензионные требования пункта ж) – соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта з) наличие планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объектах в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

Представлен утвержденный директором ГБПОУ «КМК» и согласованный с ООО «Спасатель» план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Сеть газопотребления Камешкирского филиала ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж».

Вывод: Лицензионные требования по пункту з) – соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта и) наличие договоров об обслуживании, заключенных с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, или организация собственных профессиональных аварийно-спасательных служб в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

Заключен договор № 70/09-С от 15.09.2017 об оказании услуг по локализации и ликвидации ЧС при возникновении аварий техногенного характера с ООО «Спасатель».

Вывод: Лицензионные требования и условия пункта и) – соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта к) наличие создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации резервов финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

Представлен приказ №1а от 09.01.2017 «О создании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на ОПО.

На опасном производственном объекте имеются в наличии противопожарное оборудование и первичные средства пожаротушения. Представлены сведения о наличии огнетушителей порошковых ОП-50(з). Огнетушители находятся в исправном состоянии, ведется учет (реестр) огнетушителей.

Огнетушители, не предназначенные для тушения пожаров класса «А», отсутствуют.

Вывод: Лицензионные требования и условия пункта к) – соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта л) прохождение руководителем (заместителем руководителя) соискателя лицензии подготовки и аттестации в области промышленной безопасности в соответствии со статьей 9 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

Директор ГБПОУ «КМК» Емохонова О.В., заведующий филиалом Криушов В.М. аттестованы в Территориальной аттестационной комиссии Ростехнадзора на знание требований промышленной безопасности, протокол аттестации №50-16-1390 от 21.07.2016 (область аттестации А1), №50-16-901 от 12.05.2016 (область аттестации Б7.1).

Вывод: Лицензионные требования пункта л) – соблюдаются.

Соблюдение лицензионных требований пункта м) наличие в соответствии с федеральными законами "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" договоров обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на объекте.

ГБПОУ «КМК» заключил договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте с ПАО СК «Росгострах» с выдачей страхового полиса серии 111 №0101214686 со сроком действия по 03.08.2018.

Вывод: Лицензионные требования по пункту м) - соблюдаются.

Вывод: По результатам проведенной проверки установлено, что: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Кузнецкий многопрофильный колледж» имеет возможность выполнять лицензионные требования определенные «Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности», утвержденным постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 № 492, по заявленному адресу нахождения объекта лицензирования: Пензенская область, Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Техническая, дом. 2

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

НЕ ВЫЯВЛЕНО

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

проверка не проводилась

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение от 23.11.2017 № 5085/14-РП

Подписи лиц, проводивших проверку

№ 175
Государственный инспектор
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Подпись

Казанцев А.В.

№ 171
Государственный инспектор
Нижне-Волжского управления
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
Подпись

Зайцева С.В.

С актом проверки ознакомлен(а), акт со всеми приложениями получил(а):

Директор ГБПОУ «КМК» Емохонова Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 07 " декабря 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)